

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Теразије 35/1

Број: ОП 6/2017-83/19

Београд

18.09.2017. године

ПРИМЉЕНО: 18.09.2017			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	83/19		

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Поштовани,

У складу са ЗЈН достављамо Вам одговоре на питања једног од понуђача везаних за Јавну набавку добара – Набавка и уградња система са вештачком травом на 5 фудбалских терена димензија 104x67 метара по систему „кључ у руке”, број: ОП 6/2017-83, од стране наручиоца Фудбалског савеза Србије.

А) ПИТАЊА

- 1) С обзиром на то да је стандард индустрије „FIFA QUALITY“ „FIFA QUALITY PRO“, машином LISPORT XL, 6.000, односно 3.000 циклуса, а ваш захтев је 10.000 циклуса који је три пута већи од захтеване траве стандарда „FIFA QUALITY PRO“ и да само један произвођач (Таркет) прави тај тест на 10.000 циклуса, сматрамо да су сви други произвођачи на тај начин дискриминисани. Захтевамо да се тај услов избаци из конкурсне документације.

Б) ОДГОВОРИ

- 1) Наручилац је предвидео тест на хабање вештачке траве која се нуди са условом од минимум 50000 циклуса по Lisport тесту или 10000 циклуса по Lisport XL тесту из разлога што су терени на којима ће бити инсталирана вештачка трава предвиђени за масовно коришћење и експлоатацију, односно они ће бити много више коришћени од стране становништва и спортиста од уобичајеног коришћења.

Комисија за јавну набавку
Славен Радонић

